위생안전기준 인증서

1. 인증번호 :KCW-2012-0651

2. 제조업체명 :장한기술(주)

3. 대표자 : 유해성, 유원대

4. 본사 주소 : (31721) 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단4길 27-16

5. 공장 소재지 : (31721)충청남도 당진시 송악읍 부곡공단4길 27-16

6. 제품명 : 부스터 펌프 시스템

7. 용도 : [ ] 표층용재료 [ ] 말단급수설비

[ ] 급수설비 [✔] 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2012년 12월 20일

한국물기술인증원장

210mm×297mm[보존용지 120g/㎡]

본

<인증상세사항>

종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
지상용,수직형다단	-	흡입구경 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	-케이싱,주축,아웃슬리브,디퓨져,씰하우징,임페러,드레인플러그,플랜지 : 스테인리스 -오링 : EPDM -샤프트슬리브 : 텅스텐 -메카니컬 씰 : 실리콘카바이드+스테인리스+PTFE+EPDM -합류관,압력게이지 : 스테인리스 -볼밸브 : 구리합금 -체크밸브 : 스테인리스+NBR -버터플라이밸브 : NBR+스테인리스 -가스켓 : 알루미나실리케이트+칼슘실리케이트+NBR+실리카+셀룰로즈	JBPVM(25~500)A	냉수
지상용,수평형다단	-	흡입구경 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150	-케이싱,주축,아웃슬리브,디퓨져,씰하우징,임페러,드레인플러그,플랜지 : 스테인리스 -오링 : EPDM -샤프트슬리브 : 텅스텐 -메카니컬 씰 : 실리콘카바이드+스테인리스+PTFE+EPDM -합류관,압력게이지 : 스테인리스 -볼밸브 : 구리합금 -체크밸브 : 스테인리스+NBR -버터플라이밸브 : NBR+스테인리스 -가스켓 : 알루미나실리케이트+칼슘실리케이트+NBR+실리카+셀룰로즈	JBPHM(32~150)A	냉수
지상용,수평형단단	-	흡입구경 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150	-케이싱,주축,아웃슬리브,디퓨져,씰하우징,임페러,드레인플러그,플랜지 : 스테인리스 -오링 : EPDM -샤프트슬리브 : 텅스텐 -메카니컬 씰 : 실리콘카바이드+스테인리스+PTFE+EPDM -합류관,압력게이지 : 스테인리스 -볼밸브 : 구리합금 -체크밸브 : 스테인리스+NBR -버터플라이밸브 : NBR+스테인리스 -가스켓 : 알루미나실리케이트+칼슘실리케이트+NBR+실리카+셀룰로즈	JBPHS(32~150)A	냉수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

본

〈변경사항〉

변경일	내용	확인
2025-02-21	1. 정기검사 합격 - 대상 : '23. 2. 17., '23. 8. 9. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '26. 12. 19. 까지	2025년 제2차 인증심의위원회(2025. 2. 21)
2023-08-09	1. 대표자 변경 - 유해성 → 유해성, 유원대	2023.8.9. 서류평가
2023-02-17	1. 정기검사 통과 - 대상 : '21.07.16. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '24.12.19. 까지	2023년 제2차 인증심의위원회(2023.2.17.)
2021-07-16	1. 정기검사 통과 - 대상 : '19.04.18 인증사항 - 인증서 유효기간 : '22.12.19 까지	2021년 제7차 인증심의위원회(2021.07.16)
2019-04-18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '17.03.23 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '20.12.19 까지	2019년 제4차 인증심의위원회(2019.04.18)
2017-03-23	1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.06.18 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '18.12.19 까지	제82차 인증심의위원회(2017.03.23)
2015-06-18	1. 정기검사 통과 - 대상: '12.12.20 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '16.12.19 까지	제60차 인증심의위원회(2015.06.18)

〈행정처분사항〉

행정처분일	내용	확인
행정처분사항이 없습니다.		